

Protokół nr 8
Z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Gospodarczych
Rady Gminy Białośliwie
Z dnia 17.02.2025r.

Obecni :

Komisja Spraw Społecznych i Gospodarczych

- Maria Kozak
- Krzysztof Sonnenberg
- Janusz Betński
- Mirosław Burzyński
- Joanna Suska

Goście :

Wójt Gminy Białośliwie – Dawid Tatera

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia , wybór sekretarza
2. Stwierdzenie quorum
3. Omówienie dokumentacji dot. Remontu oczyszczalni ścieków .
4. Analiza ulicznych punktów świetlnych w gminie .
5. Wolna dysusja
6. Zakończenie obrad

Ad1/

Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Gospodarczych Maria Kozak, która została jednogłośnie wybrana na sekretarza obrad.

Ad2/

Sekretarz posiedzenia stwierdziła ,że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie KSSiG tj. 5 osób . W związku z powyższym stwierdzono prawomocność posiedzenia .

Ad/3

Wójt gminy szczegółowo omówił plan prac remontu oczyszczalni ścieków. Planowany zakres prac podzielony będzie na dwa etapy.

Pierwszy etap dotyczyć będzie :

- Reaktory I i II
- Osadniki wtórne
- Komory stabilizacji
- Budowa wiaty na sprzęt transportowy
- Zbiornik uśredniony
- Zbiornik przepompowni technologicznej .

Etap pierwszy przetarg zostanie ogłoszony w III – IV kwartale tego roku.

Drugi etap dotyczy :

- Sterowanie
- Budynek socjalny i techniczny.

Etap drugi zaplanowany jest na rok 2026.

Ad4/

Wójt Gminy Dawid Tatera przedstawił mapy punktów świetlnych wszystkich sołectw (2016r). Członkowie KSSiG uznali , że mapy wymagają aktualizacji i stopniowej wymiany oraz budowy nowych punktów świetlnych.

Ad5/

W wolnej dyskusji omówiono cele i zadania KSSiG w kolejnych miesiącach . Wójt gminy omówił także bieżące sprawy .

Ad6/

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Gospodarczych zakończyło się .

Przewodnicząca KSSiG

Kozak Mała

Załącznik :

Zakres planowanych prac na oczyszczalni ścieków w Białośliwiu.

lista obecności

Komisja Spraw Społecznych i Gospodarczych

W dniu 17.02.2025r. 12⁰⁰,

- | | | |
|----|-------------------|----|
| 1. | Kozak Maria | kw |
| 2. | Mirostow Brunyida | M |
| 3. | Much Jozew | kw |
| 4. | Krysak Somenien | kw |
| 5. | Pann Becharshi | kw |

Zakres planowanych prac na oczyszczalni ścieków w Białośliwiu

1. Reaktory I i II

- czyszczenie hydrodynamiczne reaktorów wraz z konserwacją powierzchni stalowych
- sprawdzenie, czyszczenie bądź wymiana dyfuzorów
- wymiana zaworów, rur (całej instalacji) od osadników wtórnych przez komory: nityfikacji, defosfotacji, denityfikacji do komory stabilizacji osadu w obu reaktorach na rury: Stalowe? PCV? Stal nierdzewna?
- wraz z zwiększeniem ich średnic z 75mm na 100mm

2. Osadniki Wtórne

- czyszczenie i konserwacja powierzchni stalowych
- wymiana wsporników przelewów pilastych i orurowania
- pod rozważenie zmiana sposobu zabezpieczenia przed przedostawaniem się osadu do korytek?

3. Komory stabilizacji

- Wymiana rur stalowych na PE110 od komory stabilizacji nr.2 do studzienki przy komorze stabilizacji nr.1 lub wyprostować obecną drogę przemieszczania się ścieków.
- obniżyć wejście rury z komory stabilizacji nr 2 o około 1m poniżej gruntu.

4. Budowa wiaty na sprzęt transportowy

5. Zbiornik Uśredniony

- czyszczenie i konserwacja powierzchni stalowych
- droga wokół zbiornika uśredniającego-dokończenie z kostki brukowej

6. Zbiornik przepompowni technologicznej

- czyszczenie i konserwacja powierzchni stalowych
- wymiana rury między zaworami (rur. tłoczny) – fi 80

7. Sterowanie:

- wymiana szafy sterowniczej
- wymiana okablowania sterowniczego i sygnalizacyjnego
- wymiana przyrządów AKP:A (niektóre)

8. Budynek socjalny i techniczny

- budynek socjalny: wymiana okien, parapetów, termoizolacja budynku, malowanie wewnątrz budynku - pomieszczeń.
- budynek techniczny: wymiana okien, parapetów, pokrycia dachowego, odświeżenie elewacji

Data wystawienia: 2024-10-03

Data ważności: 2023-11-03

Kontrahent:
Gmina Białosławie
89-340 Białosławie
Ks. Kordeckiego 1*Szanowni Państwo,*

Bardzo dziękujemy za złożenie zapytania ofertowego w naszej firmie. Na podstawie przesłanych informacji przedstawiamy Państwu szacunkową ofertę na realizację robót budowlanych polegających na renowacji reaktorów oczyszczalni ścieków wraz z wymianą rurociągów tłocznych wewnątrz komory i wymianę układu sterowania.

Zakres oferty:**Renowacja reaktorów 1 i 2:**

- Demontaż korytek w dwóch komorach reaktora
- Wymiana wsporników korytek w dwóch komorach – rura stal węglowa DN80
- Wymiana rurociągu tłoczego DN80 na PE90 wraz z armaturą odcinającą (dwie zasuwy)
- przygotowanie placu budowy,
- piaskowanie skorodowanej powierzchni wewnętrznej zbiorników reaktora,
- osuszenie powierzchni wewnętrznych,
- gruntowanie,
- natrysk membrany polimocznikowej, (kładka i poręcze – malowanie farbą).
- demontaż zabezpieczeń.
- **Wymiana dyfuzorów**
- Ponowny montaż korytek w dwóch komorach reaktora

Renowacja zbiornika zrzutowego i zbiornika przepompowni ścieków wraz z wymianą wyposażenia przepompowni

- zbiornik o wymiarach 4,5 x 4,5m, H=4,2m
- studnia DN 1500, H=3,2m
- wyposażenie przepompowni ścieków

Parametry membrany polimocznikowej:

- Twardość Shore'a - 62D
- Wytrzymałość na rozciąganie - 32,2MPa
- Wydłużenie przy zerwaniu - 340%
- Odporność temperaturowa - 75st.C,
- Odporność na ścieranie - ≤ 3000 mg
- Wytrzymałość na rozdzieranie - 126 N/mm
- Odporność na 30% kwas siarkowy

Parametry piany sztywnej:

- Gęstość - 80 -120 kg/m³

WARTOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH DLA DWÓCH REAKTORÓW: 1.290.900,00 PLN netto

Dostawa montaż i uruchomienie sterowania oczyszczalnią ścieków:

- Szafa sterownicza
- Montaż i uruchomienie
- System wizualizacji i monitoringu
- Podłączenie istniejących urządzeń i czujników

WARTOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH : 380.000,00 PLN netto.

POZOSTAŁE WARUNKI HANDLOWE:**Termin realizacji:**

- do uzgodnienia,

Rezygnacja z zamówienia w trakcie jego realizacji spowoduje obciążenie Kontrahenta kosztami wykonanych prac do dnia ich przerwania.

_____ nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wykonaniu swoich zobowiązań lub dotrzymanie jakiegokolwiek terminu, jeżeli jest to pośrednio lub bezpośrednio związane ze zdarzeniem o charakterze epidemii, ognisk epidemicznych lub ognisk występowania choroby zakaźnej, a także spowodowane wojną, działaniami wojennymi (w szczególności trwającą wojną w Ukrainie), które miało wpływ na wykonanie Umowy/Zamówienia, włączając w to także każde ogniwo łańcucha, konieczne do jej wykonania lub należytego wykonania.

Warunki płatności:

- do uzgodnienia

Do powyższych kwot należy doliczyć podatek VAT, jeśli wynika to z obowiązujących przepisów prawa. Powyższa cena jest aktualna na dzień wystawienia oferty – w przypadku zmiany kursu EURO cena może ulec zmianie. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia/zakresu wynikającego z oferty jest zawarcie stosownej umowy o treści przedstawionej przez Hydro-Partner Sp. z o.o.

Transport:

Zamówiony towar dostarczamy na koszt naszej firmy.

Gwarancja:

Gwarancja na przepompownie 24 miesiące od daty przekazania elementów przepompowni na podstawie karty gwarancyjnej dostępnej na <http://www.hydro-partner.pl>. W związku z udzieloną gwarancją jakości wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady.

Serwis:

Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Dodatkowo:

Niniejsza oferta nie obejmuje doboru i montażu układu kompensacji mocy biernej elektrycznej.

Siła wyższa – żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy/Zamówienia, jeżeli naruszenie to spowodowane zostało przyczyną zewnętrzną, nadzwyczajną i niemożliwą do zapobieżenia, a w szczególności wskutek wojny i innych działań zbrojnych, embarga, terroryzmu, zamieszek, klęsk żywiołowych, epidemii, pożaru, strajku, blokady, a także interwencji organów władzy i uniemożliwiło lub utrudniło to Stronom, producentowi towaru, poddostawcom i przewoźnikom, prawidłowe wykonanie ciężących na nich obowiązków. Nadto, za siłę wyższą uważa się także zdarzenia o charakterze epidemii, ognisk epidemicznych lub ognisk występowania choroby zakaźnej, jeżeli zdarzenia te pośrednio lub bezpośrednio pozostawały w związku z wykonaniem Umowy, także w każdym ogniwie łańcucha jej wykonania lub należytego wykonania.

Niniejsza oferta ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego.

Oferta została wykonana na podstawie danych przekazanych przez Kontrahenta.